





Rozdzielnica R01 - Rozdzielnica piętrowa - poziom -1



Z ROZDZIELNICY RG
YKY2o 5x10mm2


Rozdzielnica typu Prisma Plus G
IP43



UWAGI:

1. WSZYSTKIE OBWODY WYPROWADZIĆ Z ROZDZIELNICY POPRZEC ZACISKI.
2. WSZYSTKIE PODANE WYMIARY, LOKALIZACJA I TYPY URZĄDZEŃ SĄ DO SPRAWDZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA BUDOWIE.
3. PO PRZEPROWADZONYM MONTAŻU RODZIELNICY NALEŻY WYKONAĆ JEJ DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ.
4. W PRZYPADKU ZMIANY PARAMETRÓW ZASILANYCH URZĄDZEŃ MOŻE ZAJŚĆ KONIECZNOŚĆ KOREKTY PRZEWODÓW I PARAMETRÓW ZABEZPIECZEŃ.
5. W ZAKRESIE WYKONAWCY JEST PRZEPROWADZENIE BADAŃ I POMIARÓW ODBIORCZYCH.
6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKcie MATERIAŁY, ROZWAŻANIA TECHNOLOGICZNE I URZĄDZENIA, MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESITY, APROBATY TECHNICZNE I ODPOWADAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM BEZPIECZEŃSTWA BHP I PRZECIWPÓŻAROWYM.
7. CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU WYKONAWCZEGO STANOWI INTEGRALNY ELEMENT DOKUMENTACJI.

OCHRONA OD PORAZEŃ PRADEM ELEKTRYCZNYM:
OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

 Archimmodicus s.j. Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski 51-608 Wrocław, ul.Różycyńskiego 1c pok 233 tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264	Investor	Powiat Kłodzki	Temat rysunku		
	Adres	ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko	Temat rozdzielnicy R01		
	Obiekt	Szkoła z halą sportową	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
	Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój	mgr inż. Grzegorz Machalski	11.2010r.	MAP/0277/PNOC/06
	Adres geod.	dz. nr 190, AM-5, obręb Zakrze	mgr inż. Grzegorz Machalski	11.2010r.	
Temat projektu		Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie - Zdroju			
Temat rysunku		Schemat rozdzielnicy R01			
Sprawdził:		mgr inż. Jacek Kucharzyk			
ARCHM/37/10		P.W.			
Nr projektu		Skala	Faza	Branża	Nr rysunku