STREFA POŻAROWA NR 1 - ZL III

STREFA POŻAROWA NR 1 - ZL III

ARKUSZ NR 1
ARKUSZ NR 2

ARKUSZ NR 1
ARKUSZ NR 2

LEGENDA:

- grzejnik płytowy z zaworem i głowicą term. (zaworki typ zaworu i grzejnika w rzucie) Czarna prod. VBH Północna Grzejniki
- przewody instalacji c.o.
- przewody z rozdzielacza do grzejnika
- zawory podpionowe
- rozdzielacz c.o. do grzejników
- przepusty ppoż.
- punkt stały instalacji
- plan instalacji c.o.

Uwagi:

1. Projekt instalacji w zakresie c.o. w pionie przez ścianę oddzielenia pożarowego:
EI 120 wykonać w klasie EI 120, dla pozostałych przepięć w klasie EI 60.

Architektoniczne s.c.
Architektoniczne s.c.
Mariusz Fiłkorowski, Grzegorz Kaliński
51-680 Wrocław, ul. Różyckiego 1c pok 233
tel: 606013 740/68 , tel: 607 215 540/564

Inwestor	Powiat Kłodzki				
Adres	ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko				
Obiekt	Szkoła z halą sportową				
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój				
Adres geod.	działka nr 190				
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju				
Temat rysunku	Instalacja c.o.-rzut poziomu +1" - arkusz nr 1				
	branża	nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Projektował:		mgr inż. Ewa Borowska - Mikołajczyk	09.2010r.	11/95/Dol	
Rysował:					
Sprawdził:		inż. Maria Kondzior	09.2010r.	11/95/Dol	
ARCHM/07/10	1:50	PW	Rodzaj	S-24	
Nr projektu	Skala	Fazy	Rewizja	Nr rysunku	