OKNO DO ZAMUROWANIA

Punkt pomiarowy z kurkiem głównym, ozomierzem roboczym G40, oraz zaworem MG-3 (ZSB6) w skrzynce gazowej wg. ZAŁĄCZNIKA

Przejście #90PE / #80stal

Przyłącze gazu #90 PE100 SDR 17,5

przejście gazociągowe

gaz #80stal

STREFA POŻAROWA NR 3 - ZL I

STREFA POŻAROWA NR 1 - ZL III

grzejniki w auli obudowac wg. projektu architektury

podłączenie gazu do palnika kotła Vitoplex 200 ze ścieżki gazowej dn 5/4"

istniejące podłączenie gazu do palnika Unit ze ścieżki gazowej

Vitoplex200 200kW

Paromat Simplex PS022

rozdzielacz nr 1

LEGENDA:

- grzejnik płytowy z zaworem i głowicą term. kompaktowy lub zaworowy (zgodnie z opisem) Cosmo prod. VAH Fabryka Grzejników
- przewody instalacji c.o.
- przewody z rozdzielacza do grzejnika układane w posadzce
- zawory podpionowe
- rozdzielacz c.o. dla grzejników
- przepusty p.poż.
- punkt stały instalacji
- pion instalacji c.o.

Uwaga:

1. Przejścia instalacyjne w poziomie oraz w pionie przez ścianę oddzielenia pożarowego EI 120 wykonać w klasie EI 120, dla pozostałych przegród w klasie EI 60.

Archimmodicus s.j.
Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kędzierski
51-608 Wrocław, ul.Różyckiego 1c pok.233
tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264

Inwestor	Powiat Kłodzki				
Adres	ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko				
Obiekt	Szkoła z halą sportową				
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój				
Adres geod.	działka nr 190				
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie - Zdroju				
Temat rysunku	Instalacje c.o. i gazu - rzut poziomu "-1"				
	Imię i nazwisko		Data	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Ewa Starczewska - Fabrys		09.2010r.	115/02/DUM	
Rysował:					
Sprawdził:	inż. Maria Kowalska		09.2010r.	113/01/DUM	
ARCHM/37/10	1:50	PW	Budowlana	S-21	
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku	