Wyrzutnia dachowa prostokątna

wywietrznia kanalizacji K18

STREFA POŻAROWA NR 1 - ZL III

STREFA POŻAROWA NR 1 - ZL III

LEGENDA:

- granice pożaru z zamkiem i głodnic kom. dymoszelny lub zamkniej (zgodnie z opisem) Centra prod. 100 Fabryka Krajobrazu
- przewody instalacji c.o.
- przewody z nadzielcem do grzejników zbiórkiem w posadce
- zawory podpionowe
- nadzielacz c.o. do grzejników
- przepusty p.poż.
- punkt stały instalacji
- plan instalacji c.o.

Uwagi:

1. Przejście instalacyjnej w poziomie oraz w pionie przez ścianę oddzielenia pożarowego
   EI 120 oplomb w klasie EI 120, do pozostałych przejść w klasie EI 60.

sp.j.
Architektoniczna sp.j.
Mariusz Pałyszyński, Grzegorz Kąkolewski
51-608 Wrocław, ul. Różyckiego 1e poh 233
tel.600371405, tel. 693711405@.pl

Inwestor	Powiat Kłodzki				
Adres	ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko				
Obiekt	Szkoła z halą sportową				
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój				
Adres geod.	działka nr 180				
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju				
Temat rysunku	Instalacja c.o. – rzut poziomu "+2"				
	branża i specjalizacja	Data	Nr upr.	Podpis	
Projektował:	mgr inż. Ilse Starzomska – Pałasz	09.2010r.		118/VI/2010	
Rysował:					
Sprawdził:	inż. Maria Kowalska	09.2010r.		118/VI/2010	
ARCHI/37/10	1:50	PB	Budowlana	S–26	
Nr projektu	Skala	Fazo	Branża	Nr rysunku	