ARKUSZ NR 1
ARKUSZ NR 2

STREFA POŻAROWA NR 1 - ZL III

STREFA POŻAROWA NR 2 - ZL I

GRANICA MIĘDZY STREFAMI POŻAROWYMI

EI 60 | REI 120

S04 | KLATKA SCHODOWA
35.84m2 | POSADZKA ŻYWICZNA

+1.29 | POMIESZCZENIA GOSP.
13.30m2 | POSADZKA ŻYWICZNA

+1.29 | POM. GOSPODARCZE
11.86m2 | POSADZKA ŻYWICZNA

S06 | KLATKA SCHOD.
8.83m2 | POSADZKA ŻYWICZNA

+1.26 | ANTRESOLA
85.89m2 | POSADZKA ŻYWICZNA

+1.27 | TRYBUNY
121.66m2 | POSADZKA ŻYWICZNA

+1.29 | POMIESZCZENIA GOSP.
63.71m2 | POSADZKA ŻYWICZNA

S05 | KLATKA SCHODOWA
28.62m2 | POSADZKA ŻYWICZNA

0.33 | HALA SPORTOWA
1132.27m2 | PODŁOGA DREWNIANA ELASTYCZNA

SALA - CZĘŚĆ "I" - 24x30
SALA - CZĘŚĆ "II" - 24x15 m

Agregat grzewczo-wentylacyjny
o wydajności 5265m3/h,
z czernia mieszania, filtrem, przepustnicą i nagrzewnicą wodną
moc grzewcza dla warunków zimą 17,2kW,
typ 572036 prod. Kampmann.
Dane elektryczne: n=700,900; 0,53kW.
Waga: 260kg

Wyrzut wentylatora dachowego.

W5.5-1 … W5.5-5 (Ø250)
W5.2-17 … W5.2-20 (Ø250)
W5.4-1 … W5.4-18 (Ø250)
W6 (Ø250)
W7 (500x300, Ø250)

+0.04 | +1.60 | +1.29 | +3.49 | +0.78

Archimmodicus s.j.	Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kądzierski 51-608 Wrocław, ul.Różyckiego 1c pok.233 tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264		
Inwestor	Powiat Kłodzki		
Adres	ul. Olerzei 1, 57-300 Kłodzko		
Obiekt	Szkoła z halą sportową		
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój		
Adres geod.	działka nr 190		
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących I Zawodowych w Kudowie – Zdroju		
Temat rysunku	Wentylacja mechaniczna–rzut poziomu"+1"–arkusz nr 2		
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr. / Podpis
Projektował:	mgr inż. Ewa Starzewska – Piekos	09.2012r.	115/93/DUM
Rysował:			
Sprawdził:	inż. Maria Kowalska	09.2012r.	113/91/DUM
ARCHM/37/10	1:50 PB	Budowlana	S–34
Nr projektu	Skala Faza	Branża	Nr rysunku