PODCIĄGU PD2(a) 3szt
SKALA 1:20



PRĘTY ZBROJENIOWE
skala 1:20

6NR6 ø16 L=5000

5000

6NR5 ø16 L=6000

6000

6NR7 ø16 L=8450

8450

PRĘTY ZBROJENIOWE
skala 1:10



ROZMIESZCZENIE PRETÓW
PODCIĄGU PD2
skala 1:10



PRZEKRÓJ 1–1
skala 1:10



PRZEKRÓJ 2–2
skala 1:10



PRZEKRÓJ 3–3
skala 1:10



ZESTAWIENIE STALI
Zestawienie prętów zbrojeniowych

Nr pręta	ø [mm]	wymiary [m]	ilość	długość łączna [m]	
				8	16
4	8	2,42	377	912,34	–
5	16	6,00	18	–	108,00
6	16	5,00	18	–	90,00
7	16	8,45	18	–	152,1
długość łączna [m]				912,34	350,1
ciężar [kg/m]				0,395	1,578
ciężar łączny [kg]				360,537	552,46
ŁĄCZNA MASA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH				912,7kg	

UWAGI:

1. *MINIMALNE ŚREDNICE WEWNĘTRZNE ZAGIĘCIA PRĘTÓW WYNOSZĄ DLA PRĘTÓW NR1 D=64mm, NR2 D=48mm, NR3 D=64mm,NR4 D= 32mm;*
2. *POŁĄCZENIA PRĘTÓW ZBROJENIA GÓRNEGO WYKONAĆ NA ZAKŁAD O DŁUGOŚCI CO NAJMNIEJ 700mm, W MIEJSCACH, GDZIE OBLICZENIOWY MOMENT ZGINAJĄCY WNOSI ZERO, W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM; PRĘTY NR2 CIĄĆ I ŁĄCZYĆ JAK PRĘTY ZBROJENIA GÓRNEGO;*
3. *W MIEJSCACH WYKONANIA ZAKŁADÓW ZAGĘŚCIĆ STRZEMIONA DO ROZSTAWU MAKSYMALNIE WYNOSZĄCEGO 150mm;*
4. *W CELU UNIKNIĘCIA BŁĘDU ZESTAWCZEGO UJEDNOLICONO NUMERACJĘ PRĘTÓW NA RYSUNKU K-77, K-78, K-79; PRĘTY NR1 I NR2 ZESTAWIONO NA RYSUNKU K-77.*
5. *PRĘTY NR 3 KOTWIĆ NA DŁUGOŚCI 500mm OD LICA SŁUPA;*
6. *PRĘTY W PODCIĄGU PD2a KOTWIĆ W SŁUPACH SKRAJNYCH NA DŁUGOŚĆ 400mm;*

beton C25/30 (B30)
stal AI (St3SX),
AIII (34GS)
pręty zbr. ø16,12
strzemiona. ø8
otulina: 30mm

Archimmodicus s.j.
Mariusz Fabjanowski, Grzegorz Kądzierski
51-608 Wrocław, ul.Różyckiego 1c pok 233
tel.0503176038 , tel./fax(071) 3459264

Inwestor	Powiat Kłodzki			
Adres	ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko			
Obiekt	Szkoła z halą sportową			
Adres	ul. Zdrojowa 22a, 57-350 Kudowa Zdrój			
Adres geod.	działka nr 190			
Temat projektu	Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kudowie – Zdroju			
Temat rysunku	Konstrukcja podciągu PD2(a)			
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Kądzierski	09.2010r.	201/DOŚ/09	
Rysował:	mgr inż. Łukasz Wieruszewski	09.2010r.		
Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Fabjanowski	09.2010r.	145/DOŚ/05	
ARCHM/37/10	1:20,1:10 PW	Budowlana	K-78	
Nr projektu	Skala / Faza	Branża	Nr rysunku	